



Изх. № 94-20-1710-1/26.05.2020г.

## РАЗЯСНЕНИЕ № 1

### ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

**“Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне“, в участъка от ул. „Иван Вазов“  
до ул. „Христо Матов, гр. Банско”**

На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с вх. № 94-20-1710 по документацията за участие в горесцитираната обществена поръчка даваме следното разяснение на поставения въпрос:

**Въпрос № 1:** „В техническата спецификация раздел „Свойства на материала за гравитачна канализация“ е записано като изискване ефективна дължина на тръбата без муфата: 2,5 m за стъклокерамичните тръби.

Въпроса ни е дали е допустимо стъклокерамичните тръби да са с различна дължина от посочената?”.

**Отговор:** Изискването, записано в Техническа спецификация, приложение към документация за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне“, в участъка от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Христо Матов, гр. Банско”, е съгласно техническия проект, Част „Канализация”, а именно ефективната дължина стъклокерамични тръби е 2,50 м.

**Иван Кадев.....п.....**  
**Кмет на община Банско**

**В този документ се съдържа заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП във  
връзка с чл. 5, т.1, б. „б” от Регламент (ЕС) 2016/679.**